

## Ех – ПРИЛОЖЕНИЕ / Дополнение 1

к Сертификату соответствия № ТС RU С-RU.ГБ06.В.00065  
Срок действия с 19.08.2013 по 18.08.2018

**1 Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм»**  
Код ОК 005 (ОКП) 42 1298  
Код ТН ВЭД ТС 9026 80 200 9  
КРАУ1.456.001-01 ТУ

**2 Изготовитель**  
**ООО «НПФ «Вымпел»**  
Россия, 410002, г. Саратов, ул. Московская, 66

**3 Маркировка взрывозащиты**  
См. таблицу 1

Изменения в Ех-приложении к сертификату соответствия № ТС RU С-RU.ГБ06.В.00065 согласно настоящему Дополнению 1.

**5 Состав, исполнение и спецификация изделия**

Сертификат соответствия распространяется на датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм», состоящий из измерительного и дополнительного оборудования.

Измерительное оборудование датчика комплексного «ГиперФлоу-3Пм»: блок электронный БЭ-020-20/30; датчики избыточного давления ДИ-017 или абсолютного давления ДА-018; датчик перепада давлений ДП-019; термометры платиновый технический ТПТ-1 или медный технический ТМТ-1.

Дополнительное оборудование датчика комплексного «ГиперФлоу-3Пм»: барьер искрозащитный БИЗ-002; коробка распределительная КР-001; переносной терминал ПТ-003; счетчик газа СГ-16М.

Взрывозащищенные устройства и простое электрооборудование, входящие в состав датчика с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм», приведены в таблице 1.

Таблица 1

Устройства в составе датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм»	Маркировка взрывозащиты
Блок электронный БЭ-020-20/30	1ExibIIBT5 X
Датчик избыточного давления ДИ-017	1ExibIIBT5 X
Датчик абсолютного давления ДА-018	1ExibIIBT5 X
Датчик перепада давлений ДП-019	1ExibIIBT5 X
Барьер искрозащитный БИЗ-002	[Exib]IIA
Счетчик газа СГ-16 М Изготовитель: ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»	Без маркировки взрывозащиты Простое оборудование по ГОСТ Р 51330.10
Коробка распределительная КР-001	Без маркировки взрывозащиты Простое оборудование по ГОСТ Р 51330.10
Термометр платиновый технический ТПТ-1 или медный технический ТМТ-1 Изготовитель: ЗАО «ТЕРМИКО»	Без маркировки взрывозащиты Простое оборудование по ГОСТ Р 51330.10

Руководитель

Эксперт



Г.Е. Епихина

А.И. Мартынов

**7 Основные технические данные**

7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

- датчик абсолютного давления ДА-018, датчик перепада давления ДП-019 ..... IP67
- блок электронный БЭ-020-20/30, датчик избыточного давления ДИ-017,  
термометр ТПТ-1/ТМТ-1, коробка распределительная КР-001 ..... IP66

**Остальные данные остаются без изменения.**

Руководитель ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»  
эксперт № РОСС RU.0001.3101.035



Г.Е. Епихина

Эксперт № РОСС RU.0001.3101.035

А.И. Мартынов

24 апреля 2015 г.



Руководитель ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Г.Е. Епихина

Эксперт

А.И. Мартынов